

BRITA PURITY C

Quell ST, C50 Fresh a kompatibilní hlavice

Před instalací

Montáž svěřte vyškolené osobě. Používejte pitnou vodu. Nejprve prostudujte úplný návod, zejména bezpečnostní pokyny a technické meze konkrétní patrony. Tento přehled nenahrazuje úplný návod výrobce.

Zapojení a uvedení do provozu

Uzavřete vodu a vypněte připojované zařízení. Hadice připojte podle IN / OUT. Spoje G3/8 vyžadují ploché těsnění; maximální moment je 14 Nm. U Quell ST změřte karbonátovou tvrdost a z tabulek určete obtok i kapacitu. Pevné hlavice 0 % a 30 % nejsou nastavitelné. C50 Fresh filtruje všechnu vodu bez ohledu na nastavený obtok.

Sejměte kryt patrony, zkontrolujte O-kroužky a při otevřené páce vložte patronu. Páku zajistěte do zacvaknutí. Otevřete vodu a proplachujte proplachovacím ventilem, dokud voda není čirá a bez bublinek, nejméně dvojnásobkem objemu prázdné patrony. Zkontrolujte těsnost.

Výměna patrony

Vyměňte ji při dosažení kapacity, podle pokynů výrobce, nejpozději po 12 měsících. Otevřete zajišťovací páku, proplachovacím ventilem uvolněte tlak, vyjměte patronu a novou vložte a propláchněte stejným postupem. Zaznamenejte datum výměny.

Zdroj a úplná dokumentace

[Úplný návod BRITA PURITY C - originál, více jazyků](#)

Odkazy jsou klikatelné. Český redakční přehled; nejde o autorizovaný překlad výrobce.